

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1150739

Výrobek: Pouliční LED svítidlo

Typ: SKU01
varianty: SKU 01-030-001, SKU 01-060-001

Jmenovité hodnoty: 230 V, 50 Hz, 35 W, 65 W, (LED) IP 65

Objednatel: NFL-lighting s.r.o.
Za Zastávkou 373, 109 00 Praha 10 - Dolní Měcholupy, Česká republika

Výrobce: NFL-lighting s.r.o.
Za Zastávkou 373, 109 00 Praha 10 - Dolní Měcholupy, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 502751-01/01 ze dne: 26.10.2015, 202457-01/02 ze dne 25.07.2012

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
EN 60598-1:2008, EN 60598-2-3:2003
EN 62031:2008, EN 62471:2008,
EN 61000-3-2:2006, EN 55015:2006+A1:2007+A2:2009,
EN 61547:2009

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 502751 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 20.10.2017

03.11.2015

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



razítko



502751-01